

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrrsk.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому району и Идринскому районам**

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35, 662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35 (pc53gpn@mchskrrsk.ru)

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 36/1/1-1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САЯНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам старшего лейтенанта внутренней службы Подлевского Н.И. от 08.09.2020 № 36, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.10.2019 по 07.11.2019, государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Майер А.А. в присутствии директора МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа» Мельниковой Н.П. проведена плановая проверка МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Саянск, ул. Ленина, 63.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа»: с. Саянск, ул. Ленина, 63

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Двери лестничных клеток здания МБОУ «Саянская СОШ» расположенного по адресу Красноярский край, Краснотуранский район, с. Саянск, ул. Ленина, 63, не имеют приспособлений для самозакрывания (доводчики).	п.36. ПРАВИЛ противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих)	01.09.2021г.

		путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.04.2016 N 275) б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. (пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов
по пожарному надзору Майер А.А.


(должность, Ф.И.О. государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«06» октября 2020 г.

Копия предписания вручена:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

« » 2020 г.